

dejeitado

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº150505000034

Nº Vigilância: 001 | Nº Processo: 02

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ENTRE RIOS - CNPJ: 83780561
Município: ENTRE RIOS / SC
Telefone: 149(3351-0012 / E-mail: gresstabil@semmatm.com
Natureza: PÚBLICA - Origem: VIAGAGEM

DADOS DA COLETA

Finalidade: INVESTIGAÇÃO
Motivo: DENÚNCIA
Descrição do Motivo: RECLAMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA COR E SABOR
Local: EST. OLGA MUNICIPAL SANTA LUCIA
Endereço: RUA 19 DE JULHO
Município: ENTRE RIOS / SC
Zona: URBANA
Procedência da Coleta: INTRA-DOMICILIAR/INTRA-PREDIAL
Ponto da Coleta: TORNEIRA APOS A RESERVAÇÃO
Forma de Abastecimento: SAA - 5420517000001 - MATOURI
Área: GABRIEL - CENTRO
Responsável: JONES BOLDI - Documento: CPF (2502320909) - Telefone: (49)3351-0012

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA TRATADA - Apresentação: 300 ML - Acondicionamento: GELO RECIPIENTE
Data da Coleta: 09/11/2015 - Hora da Coleta: 19h 15m - Chuva nas últimas 48hs: SIM

ANÁLISE DE CAMPO

Cloro: 0,53 mg/L - Temperatura: 18 °C

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 09/11/2015 - Hora: 13h 50min - Entregue por: JONES - Recebido por: NATALIA

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS - Processamento: 09/11/2015 15h 00min
Referência: PORTARIA Nº 2.914 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 - Valor Ref.: Ausência em 100 mL
Metodologia: Sustrato Cromogênico 4x4 - Filme 4M/WW, 22º Pd, 9223 B
Resultado: Negativa
Conclusão: Não há Análise
Observação:

A amostra apresenta coliformes totais, devendo ser investigada a origem da ocorrência e tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo, realizando em seguida nova análise de coliformes.

Comissão Responsável: NATALIA GAZZONI SCARAVELLI - CRF/SC 8526 (Bioquímica), em 09/11/2015 13:05:33

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS - Processamento: 09/11/2015 15h 00min

RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº150505000034

Ex. Val. Ref. 001 - N.º Profissional: 02

Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 Valor Ref.: Ausência em 100 mL

Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SIAEWV, 22ª Ed. 9223 B

Resultado: Ausência

Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por: NATALIA GAZZONI SCARAVELI - CRF/SC 8526(Bioquímica), em 09/11/2015 13:05:32

ORGANOLEPTICA

Ensaio: TURBIDIZ Processamento: 06/11/2015 15h 00min

Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 Valor Ref.: VMP: 5 uT

Metodologia: Método Nefelométrico SIAEWV, 22ª Ed. 9223 B

Resultado: 10,2 uT

Conclusão: Insatisfatório

Observação:

A nossa amostra INSATISFATORIA por apresentar turbidez acima de 5,0 uT (Art. 29, § 1º da Portaria 2914/MS).

Conferido e liberado por: NATALIA GAZZONI SCARAVELI - CRF/SC 8526(Bioquímica), em 09/11/2015 13:05:32

CONCLUSÃO FINAL

INSATISFATORIA

Conferido e liberado por: NATALIA GAZZONI SCARAVELI - CRF/SC 8526(Bioquímica), em 09/11/2015 13:08:29

- Notas:
1. Este é um sistema automático de controle de qualidade.
 2. Este é um sistema automático de controle de qualidade de rotina.
 3. Este é um sistema automático de controle de qualidade de rotina.
 4. Este é um sistema automático de controle de qualidade de rotina.
 5. Este é um sistema automático de controle de qualidade de rotina.
 6. Este é um sistema automático de controle de qualidade de rotina.