

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

**Nº170505000018**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 08

### DADOS DO SOLICITANTE

**Nome:** UNIDADE BASICA DE SAUDE ENTRE RIOS (CNES: 7137877)  
**Município:** CELSO RAMOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br  
**Natureza:** JURÍDICA **Origem:** SISAGUA

### DADOS DA COLETA

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** ETA ENTRE RIOS  
**Endereço:** LHA MANDURI INTERIOR  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** RURAL  
**Procedência da Coleta:** ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA  
**Ponto da Coleta:** SAÍDA DE TRATAMENTO/PÓS-DESINFECÇÃO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### DADOS DA AMOSTRA

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 13/02/2017 **Hora da Coleta:** 08h 55min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

### ANÁLISE DE CAMPO

**Cloro Residual Livre :** 0,55 mg/L

### RECEBIMENTO DA AMOSTRA

**Data:** 13/02/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONAS **Recebido por:** PAULO

### RESULTADO DAS ANÁLISES

#### MICROBIOLÓGICA

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:43.*

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:43.*

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

**Nº170505000019**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 09

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** POSTO DE SAUDE

**Endereço:** RUA TOLDINHO N 176 CENTRO

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - 5420517000001 - ETA ENTRE RIOS

**Área:** BAIRRO - CENTRO

**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 13/02/2017 **Hora da Coleta:** 09h 10min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,10 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 13/02/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** JONAS **Recebido por:** PAULO

## **RESULTADO DAS ANÁLISES**

### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:33.*

---

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:34.*

---

## **RELATÓRIO DE ENSAIOS**

**Nº170505000011**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 01

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** ASSEMBLEIA DE DEUS  
**Endereço:** RUA 19 DE JULHO CENTRO  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Área:** BAIRRO - CENTRO  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 13/02/2017 **Hora da Coleta:** 07h 45min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 0,94 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 24 °C

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 13/02/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONAS **Recebido por:** PAULO

## **RESULTADO DAS ANÁLISES**

### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Ensaio:** FLUORETO **Processamento:** 13/02/2017 14h 30min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 1,5 mg/L  
**Metodologia:** Método do Eletrodo Ion-Seletoivo SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- C  
**Resultado:** <0,1 mg/L  
**Conclusão:** Satisfatório

**Observação:** A dosagem de fluoreto está satisfatório em relação a portaria 2914/MS, porém **abaixo** do valor 0,7 mg/L, estabelecido pela portaria conjunta 398/GABS/DIVS/SES de 05/05/2009, como o valor mínimo para o Estado de Santa Catarina.  
*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:55.*

---

### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000020

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 10

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** POSTO DE SAUDE  
**Endereço:** RUA TILDINHO N 176 CENTRO  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** INTRA-DOMICILIAR/INTRA-PREDIAL  
**Ponto da Coleta:** TORNEIRA APÓS A RESERVAÇÃO  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 13/02/2017 **Hora da Coleta:** 09h 20min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 0,29 mg/L **Temperatura:** 25 °C

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 13/02/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONAS **Recebido por:** PAULO

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:33.*

---

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL  
**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B  
**Resultado:** Ausência  
**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:33.*

---



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

Nº170505000012

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 02

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** GARRAGEM DA PTREFEITURA

**Endereço:** RUA CHAPECOZINHO N 44 CENTRO

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - 5420517000001 - ETA ENTRE RIOS

**Área:** BAIRRO - CENTRO

**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 13/02/2017 **Hora da Coleta:** 07h 55min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 0,86 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 24 °C

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 13/02/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONAS **Recebido por:** PAULO

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Ensaio:** FLUORETO **Processamento:** 14/02/2017 15h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 1,5 mg/L

**Metodologia:** Método do Eletrodo Ion-Seletoivo SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- C

**Resultado:** >2,0 mg/L

**Conclusão:** Insatisfatório

*Conferido e liberado por DAYSE LOCATELI - CRF/SC 7345(Bioquímica), em 15/02/2017 16:00:36.*

---

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

**Nº170505000013**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 03

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** CASA SANDRA RICARDO

**Endereço:** RUA CAPECOZINHO

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

**Área:** BAIRRO - CENTRO

**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 13/02/2017 **Hora da Coleta:** 08h 10min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 0,53 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 13/02/2017 **Hora:** 14h 00min **Entregue por:** JONAS **Recebido por:** PAULO

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:45.*

---

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:45.*

---

## **RELATÓRIO DE ENSAIOS**

**Nº170505000014**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 04

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br  
**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL  
**Motivo:** POTABILIDADE  
**Local:** CASA VITALINA TOMAS  
**Endereço:** RUA CHAPECOZINHO N 570 CENTRO  
**Município:** ENTRE RIOS / SC  
**Zona:** URBANA  
**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO  
**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS  
**Área:** BAIRRO - CENTRO  
**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO  
**Data da Coleta:** 13/02/2017 **Hora da Coleta:** 08h 18min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 0,56 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 13/02/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONAS **Recebido por:** PAULO

## **RESULTADO DAS ANÁLISES**

### **FÍSICO-QUÍMICA**

**Ensaio:** FLUORETO **Processamento:** 13/02/2017 14h 30min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** VMP: 1,5 mg/L  
**Metodologia:** Método do Eletrodo Ion-Seletivo SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- C  
**Resultado:** 0,01 mg/L  
**Conclusão:** Satisfatório  
**Observação:**

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:45.*

---

### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min  
**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

**Nº170505000015**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 05

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** CONSELHO TUTELAR

**Endereço:** RUA 19 DE JULHO CENTYRO

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

**Área:** BAIRRO - CENTRO

**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 13/02/2017 **Hora da Coleta:** 08h 25min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 0,78 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 13/02/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONAS **Recebido por:** PAULO

## **RESULTADO DAS ANÁLISES**

### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:44.*

---

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:44.*

---



## RELATÓRIO DE ENSAIOS

**Nº170505000016**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 06

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** CRAS

**Endereço:** RUA CHAPECOZINHO N 243 CENTRO

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

**Área:** BAIRRO - CENTRO

**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 13/02/2017 **Hora da Coleta:** 08h 35min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 1,15 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 13/02/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONAS **Recebido por:** PAULO

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:44.*

---

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:44.*

---

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

**Nº170505000017**

Nº Vigilância: 01 | Nº Processo: 07

---

### **DADOS DO SOLICITANTE**

**Nome:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE ENTRE RIOS (CNES: 6378056)

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Telefone:** (49)3351-0012 / **E-mail:** vigilancia@entrerios.sc.gov.br

**Natureza:** PÚBLICA **Origem:** SISAGUA

### **DADOS DA COLETA**

**Finalidade:** VIGIAGUA MENSAL

**Motivo:** POTABILIDADE

**Local:** CASA CLEDIR BIASI

**Endereço:** RUA TOLDINHO N 303 CENTRO

**Município:** ENTRE RIOS / SC

**Zona:** URBANA

**Procedência da Coleta:** SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

**Ponto da Coleta:** CAVALETE/HIDRÔMETRO

**Forma de Abastecimento:** SAA - S420517000001 - ETA ENTRE RIOS

**Área:** BAIRRO - CENTRO

**Responsável:** JONES BOLDI **Documento:** CPF 02502320909 **Telefone:** (49)3351-0012

### **DADOS DA AMOSTRA**

**Tipo da Amostra:** ÁGUA TRATADA **Apresentação:** 370 mL **Acondicionamento:** GELO RECICLADO

**Data da Coleta:** 13/02/2017 **Hora da Coleta:** 08h 45min **Chuva nas últimas 48hs:** SIM

### **ANÁLISE DE CAMPO**

**Cloro Residual Livre :** 0,70 mg/L **Fluor:** 00 mg/L **Temperatura:** 25 °C

### **RECEBIMENTO DA AMOSTRA**

**Data:** 13/02/2017 **Hora:** 14h 30min **Entregue por:** JONAS **Recebido por:** PAULO

### **RESULTADO DAS ANÁLISES**

#### **MICROBIOLÓGICA**

**Ensaio:** COLIFORMES TOTAIS **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Não Se Aplica

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:44.*

---

**Ensaio:** ESCHERICHIA COLI **Processamento:** 14/02/2017 16h 00min

**Referência:** PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 **Valor Ref.:** Ausência em 100 mL

**Metodologia:** Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

**Resultado:** Ausência

**Conclusão:** Satisfatório

*Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 15/02/2017 16:37:43.*

---