



Rede de MT - Concessionária

Chave Fusível

TRAFO DCELT

Rede de BT - DCELT

Ponto de conexão da Rede Dcelt com Ramal de ligação do Padrão

3#50(50)mm²  
Quadruplex Alumínio

Ponto de conexão do Ramal de ligação com cabos de Alimentação do Padrão

3#50(50)mm²  
HEPR - 0,6/1KV

Eletroduto PVC 2"

Caixa MP2

M

DJ

100A

3 x  
DPS clas. II  
8/20 us  
275V  
Imax 20kA

25mm²

3#50(50)mm²  
HEPR - 0,6/1KV

QDC PRAÇA CENTRAL

CLIENTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS-SC  
CNPJ: 01.612.698/0001-69

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CLAIR DIJAVAN GASPARELLA DA SILVA  
ENGENHEIRO ELETRICISTA  
CREA-SC 181314-0

Descrição:  
Aumento de carga padrão Praça do Município de Entre Rios

PRANCHA  
1/2  
ESCALAS INDICADAS  
21/04/2022  
REV: 01

GASPAR PROJETOS LTDA  
CNPJ: 42.329.452/0001-61  
CREA-SC 181314-0  
RUA TANCREDO NEVES, 214 E, UNIVERSITÁRIO, CHAPECÓ, SC.  
TELEFONE: (49) 93300-8307  
gaspareletrica@outlook.com.br